



TMB

ENGEDÉLYEZÉSI FELÜGYELET

(TECHNICAL SAFETY LICENSING AUTHORITY)

1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Telefon: (36-1) 334-6930
E-mail: tmbefbp@mail.mata.v.hu

1445 Budapest, Postafiók 355
Telefax: (36-1) 303-6145

Schwelm Magyarország
Mérés és Rendszer Kft.

Budapest
Husztai u. 60.
1031

Számunk: 212-01/36000/2001
Előadóink: Becz János
Számuk: K-01/024
Előadójuk: Haltayer Béla

Tárgy: Éghető, gyújtóhatású, maró és mérgező folyadékok és olvadékok szerelvényeinek behozatali jóváhagyása

A 44/1995.(IX.15.) IKM rendelettel módosított 11/1994.(III.25.) IKM rendelet 5. §-ában biztosított hatósági jogkörömben eljárva, tárgyi ügyben meghozom az alábbi

HATÁROZATOT:

A következő műszaki adatokkal meghatározott, NUPI S.p.A. Petrotech Division (Via Dell Artigianato 13 I 40023 Caster Guelfo di BOLOGNA-Italia) által gyártott SMARTFLEX megjelölésű technológiai rendszerhez tartozó **műanyag vezeték** behozatalát a benyújtott dokumentáció szerinti kivitelben a Schwelm Magyarország Mérés és Rendszer Kft. részére

JÓVÁHAGYOM.

Műszaki adatok:

Gyártó:	NUPI S.p.A. (Olaszország)
Típusjel:	TSMA, TSMAU
Névleges méret (mm):	Ø 50 , Ø 100
Névleges üzemi nyomás:	10 bar
Alkalmazás:	üzemanyagtöltő állomás, (benzinkút)

Külön feltételek:

1. A létesítés az MSZ 9943 vonatkozó előírásai szerint végezhető.
2. Az MSZ EN 45014:2000 szerinti megfelelőségi nyilatkozatot mellékelni kell.

A határozat **2004. március 31-ig** érvényes.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Műszaki Biztonsági Főfelügyeletnek (1445 Budapest, Pf. 355.) kell címezni. Ezzel egyidejűleg a fellebbezési díjnak -amely ezen eljárási díj 50 %-a-befizetését igazolni kell.

INDOKOLÁS

A kérelmező a K-01/024 hiv. sz. 2001. január 23-án érkezett beadványában kérte a rendelkező részben meghatározott csővezetékek és szerelvények behozatali jóváhagyásának meghosszabbítását.


A kérelemhez csatolt dokumentáció, és az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. (1751 Budapest, Pf.: 114.) V-97-7154-943-0 számú vizsgálati jelentése valamint a korábbi TE-10509/98 sz jóváhagyás alapján a Felügyelet megállapította, hogy az a jelen határozatban rögzített feltételek teljesítése esetén megfelel a 44/1995.(IX.15.) IKM rendelettel módosított 11/1994.(III.25.) IKM rendelet előírásainak.

Jelen határozat nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

Az engedélyezési eljárás díjáról számlánkat a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet küldi ki.

Budapest, 2001. február 08.




Bécz János
felügyelet-vezető



TMB

ENGEDÉLYEZÉSI FELÜGYELET

(TECHNICAL SAFETY LICENSING AUTHORITY)

1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Telefon: (36-1) 334-6930
E-mail: tmbefbp@mail.mata.v.hu

1445 Budapest, Postafiók 355
Telefax: (36-1) 303-6145

Schwelm Magyarország
Mérés és Rendszer Kft.

Budapest
Huszi u. 60.
1031

Számunk: 212-01/36000/2001
Előadónk: Becz János
Számuk: K-01/024
Előadójuk: Haltayer Béla

Tárgy: Éghető, gyújtóhatású, maró és mérgező folyadékok és olvadékok szerelvényeinek behozatali jóváhagyása

A 44/1995.(IX.15.) IKM rendelettel módosított 11/1994.(III.25.) IKM rendelet 5. §-ában biztosított hatósági jogkörömben eljárva, tárgyi ügyben meghozom az alábbi

HATÁROZATOT:

A következő műszaki adatokkal meghatározott, NUPI S.p.A. Petrotech Division (Via Dell Artigianato 13 I 40023 Caster Guelfo di BOLOGNA-Italia) által gyártott SMARTFLEX megjelölésű technológiai rendszerhez tartozó **műanyag vezeték** behozatalát a benyújtott dokumentáció szerinti kivitelben a Schwelm Magyarország Mérés és Rendszer Kft. részére

JÓVÁHAGYOM.

Műszaki adatok:

Gyártó:	NUPI S.p.A. (Olaszország)
Típusjel:	TSMA, TSMAU
Névleges méret (mm):	Ø 50 , Ø 100
Névleges üzemi nyomás:	10 bar
Alkalmazás:	üzemanyagtöltő állomás, (benzinkút)

Külön feltételek:

1. A létesítés az MSZ 9943 vonatkozó előírásai szerint végezhető.
2. Az MSZ EN 45014:2000 szerinti megfeleléségi nyilatkozatot mellékelni kell.

A határozat **2004. március 31-ig** érvényes.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Műszaki Biztonsági Főfelügyeletnek (1445 Budapest, Pf. 355.) kell címezni. Ezzel egyidejűleg a fellebbezési díjnak -amely ezen eljárási díj 50 %-a-befizetését igazolni kell.

INDOKOLÁS

A kérelmező a K-01/024 hiv. sz. 2001. január 23-án érkezett beadványában kérte a rendelkező részben meghatározott csővezetékek és szerelvények behozatali jóváhagyásának meghosszabbítását.


A kérelemhez csatolt dokumentáció, és az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. (1751 Budapest, Pf.: 114.) V-97-7154-943-0 számú vizsgálati jelentése valamint a korábbi TE-10509/98 sz jóváhagyás alapján a Felügyelet megállapította, hogy az a jelen határozatban rögzített feltételek teljesítése esetén megfelel a 44/1995.(IX.15.) IKM rendelettel módosított 11/1994.(III.25.) IKM rendelet előírásainak.

Jelen határozat nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

Az engedélyezési eljárás díjáról számlánkat a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet küldi ki.

Budapest, 2001. február 08.




Bécz János
felügyelet-vezető