

COMCON  
Rønningsminde 25  
6000 Kolding

Emne: Typegodkendelse af rørsystem og fittings af fabrikat NUPI S.p.A. type SMART-FLEX til benzin og dieselolie.

COMCON har med brev af 24. januar 2002 ansøgt om typegodkendelse af ovennævnte rørsystem og tilhørende fittings. Efterfølgende har COMCON med brev af 23. december 2002 fremsendt kopi af godkendelse fra Prøvningsudvalget for Olietanke.

I henhold til "Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker" af 15. juni 1985, punkt 4.2.1 skal tankanlæg være i overensstemmelse med de tekniske forskrifter eller typegodkendes af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen kan godkende rørsystemet SMARTFLEX med tilhørende fittings under forudsætning af, at de betingelser der fremgår af godkendelsen fra Prøvningsudvalget for Olietanke for ovennævnte rørsystem overholdes (godkendelsesnummer RT-60-0111).

Rør over jord skal være af stål og overgang til stålrør skal ske mindst 25 cm under jordoverfladen.

Godkendelsen gives til

**NUPI S.p.A**  
**Via Dell'Artigianato, 13**  
**I-40023 Castel Guelfo di Bologna**  
**Italien**

Beredskabsstyrelsen kan senere tilbagekalde godkendelsen, hvis det viser sig påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager.

Med venlig hilsen



Esben Hove

Kopi: Prøvningsudvalget for Olietanke, Park Allé 345, 2605 Brøndby, att.: Torben Steen Nielsen.